

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, т. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по ТО
300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 24, т. 47-23-59, 47-57-91

Предписание № 13 / 1 / 1-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее

«Ленинская детская школа искусств» (МБУДО «ЛДШИ»)

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Директору МБУДО «ЛДШИ» Воронковой Галине Юрьевне

во исполнение распоряжения главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора г. Тулы (по
Зареченскому округу) по пожарному надзору № 13 от « 25 » января 201 6 года,
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 14 ч. 00 мин. « 03 » февраля 201 6 г. по 12 ч. 30 мин.
« 26 » февраля 201 6 г. проведена плановая выездная проверка:

начальником Отдела надзорной деятельности г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

ГУ МЧС России по Тульской области подполковником в. службы Спица Игорем Михайловичем,
проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

инспектором Отдела надзорной деятельности г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тульской области майором в. службы Струковым Сергеем Николаевичем

здания и помещений МБУДО «ЛДШИ» по адресу: Тульская область, Ленинский район,
п. Ленинский, ул. Юрия Гагарина, д.18-а

совместно с *директором МБУДО «ЛДШИ» Воронковой Галиной Юрьевной, заместителем*
директора по АХР МБУДО «ЛДШИ» Пименовой Ольгой Вячеславовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить здание вторым самостоятельным эвакуационным выходом.	п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	до 01.10.2016 г.	
2.	Обеспечить открывание вторых дверей в актовом зале и в тамбуре эвакуационного выхода по направлению выхода из здания.	п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	до 01.10.2016 г.	

3. Демонтировать стеновые панели МДФ и выполнить отделку стен в коридоре материалами классом пожарной опасности не менее, чем (Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2).

п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

до
01.10.2016 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД г. Тулы (по Зареченскому округу)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Спица И.М.

« 26 » февраля 20 16 г.

Инспектор ОНД г. Тулы (по Зареченскому округу)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Струков С. Н.

« 26 » февраля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Ворон
(подпись)

Директор МБУДО «ЛДШИ»

(должность, фамилия, инициалы)

Воронкова Г.Ю.

« 26 » февраля 20 16 г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99